



Braniewo, 29 marca 2024 r.

HK.9022.2.3.2024

Wójt Gminy Płoskinia
14-526 Płoskinia 8

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
DLA GMINY PŁOSKINIA**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. 2024 r., poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 537 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 1, 2, 3 pkt. 2, ust. 4 pkt. 1, ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. 2017r., poz. 2294), dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Płoskinia.

Z wody dostarczanej przez wodociąg w Dąbrowie w ramach zbiorowego zaopatrzenia w roku 2023 korzystało 1817 mieszkańców, z wodociągu w Pierzchałach 187 mieszkańców, z wodociągu w Długoborze 323 mieszkańców.

Producentem wody dostarczanej przez wodociągi w Dąbrowie, Pierzchałach i Długoborze do dnia 30.09.2023 r. było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Płoskini a od dnia 01.10.2023 r. Gmina Płoskinia, 14-526 Płoskinia 8. Dobowa produkcja wody w 2023 r. z wodociągu w Dąbrowie wynosiła 218,60 m³/dobę, w Pierzchałach 39,80 m³/dobę, z wodociągu w Długoborze wynosiła 36,90 m³/dobę.

Uzdatnianie wody na stacjach uzdatniania polega na napowietrzaniu w aeratorach wodna- powietrznych i filtracji na filtrach ciśnieniowych zamkniętych żelazowo-manganowych, w których następuje redukcja związku żelaza i manganu. Woda uzdatniona w Dąbrowie kierowana jest do zbiorników retencyjnych, z których tłoczona jest do sieci zewnętrznej. Woda uzdatniona w Długoborze i Pierzchałach kierowana jest bezpośrednio do sieci zewnętrznej. W razie konieczności woda poddawana może być procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu.

W ramach sprawowanego nadzoru przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrano:

- 7 prób do badań laboratoryjnych z wodociągu w Dąbrowie,
- 10 prób do badań laboratoryjnych z wodociągu w Pierzchałach,
- 2 próby do badań laboratoryjnych z wodociągu w Długoborze.

Zarządzający wodociągami w ramach kontroli wewnętrznej wykonywał badania jakości wody w urządzeniach wodociągowych w zakresie wymagań i częstotliwości określonych w obowiązującym rozporządzeniu. Badania prowadzono zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody, uzgodnionym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie. W 2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu w Dąbrowie pobrano 7 prób do badań laboratoryjnych, z wodociągu w Pierzchałach i Długoborze po 3 próby do badań laboratoryjnych.

Mieszkańcy Gminy Płoskinia nie zgłaszali występowania reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody z poszczególnych ujęć.

Zarządzający nie prowadził działań naprawczych a Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie nie prowadził postępowań administracyjnych w zakresie jakości wody z wodociągu w Dąbrowie i Długoborze.

Zakwestionowano w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego pobraną próbę wody pod względem mikrobiologicznym z uwagi na obecność bakterii grupy coli oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C. Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie woda przeznaczona do spożycia była dopuszczona warunkowo w okresie 19.04.2023 r. – 21.07.2023 r. Po przeprowadzeniu działań naprawczych uzyskano odpowiednią jakość wody pod względem mikrobiologicznym.

Woda z wodociągów w Dąbrowie, Pierzchałach, Długoborze (stan na koniec 2023 r.) spełniała wymagania określone w załączniku nr 1A (tabela 1), 1B, 1C (tabela 1 i 2), 1D (tabela 2) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. 2017r., poz. 2294).

Po przeprowadzonej analizie stwierdza się, że woda z wodociągu w Dąbrowie, Pierzchałach, Długoborze w 2023 r. była przydatna do spożycia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Braniewie

mgr Beata Rant